


## INFORMAZIONE 2

### POSA DEI TUBI CON TEMPERARURA INFERIORE AGLI 0°C



#### POSA DI TUBI CON GUARNIZIONE INCORPORATA CON TEMPERATURE SOTTO 0°C

Le guarnizioni in elastomeri, con basse temperature, variano la loro durezza. Secondo la Norma DIN 4060 [88] la durezza del materiale di tenuta può aumentare di unità a -10°C fino a 10 IRHD.

Nel caso di guarnizioni incorporate non temperate come la DS BL e Ankerplus con 50±5 IRHD, sono ammesse anche durezze fino a 65 IRHD. Queste durezze nelle guarnizioni incorporate portano ad una maggiore predisposizione contro tutti gli errori durante la posa dei tubi (per es. montaggio dei tubi non centrato, compressioni nella posa ecc.).

Il possibile formarsi di ghiaccio sul maschio e sulla guarnizione che non sono comprovabili in caso di reclami.

#### PERCIO' I NOSTRI CONSIGLI

Non posare i tubi con guarnizione incorporata con temperatura di parte del cantiere sotto i -5°.

#### PREMESSE

Pulita e ordinata posa dei tubi ed utilizzo del lubrificante DS fornito.

#### INDICAZIONE

Guarnizioni sfuse temperate possono essere posate con il lubrificante DS fino a -15°C.

I valori e le proprietà indicate nei diagrammi e nelle tavole non sono soggetti ad alcuna garanzia. La nostra garanzia è limitata ai valori e alle proprietà, come richiesto dalle norme in materia. La nostra letteratura, schede tecniche e le raccomandazioni rappresentano la nostra conoscenza al momento della stampa, ma non sono in alcun modo vincolanti per noi. Le nostre „Condizioni Generali di Vendita“ si applicano a tutte le vendite.